

Зарегистрирована

МОНД и ПР г. Калуги, Бабынинского,
Перемышльского, Ферзиковского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской
области

"11" мая 2021 г.

Регистрационный N 29401000-70-00075

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Ф1.1

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 84

«Восход» города Калуги (Функциональное назначение, полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты: **Муниципальное образование «Город Калуга» на праве оперативного управления**

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя собственником объекта объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица **1024001196218**

Идентификационный номер налогоплательщика **4026008690**

Место нахождения объекта защиты **248003, Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, дом131**
(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты	248003, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, дом 131 dou_84@adm.kaluga.ru телефон (4842) 73-82-35, (4842) 73-87-55,
---	---

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода в эксплуатацию 1980 год, реконструкция и капитальный ремонт не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1
1.4	Высота здания	6,6 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1088,8
1.7	Объем здания	7186 куб. м
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК16М»; извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП 212-41М»; извещатели пожарные тепловые «ИП103-4/1» извещатели пожарные ручные «ИР-1»; усилитель со встроенной платой оповещения РАМ-340А+VF; микрофонная консоль RM-05А; громкоговоритель настенный SWS-10; оповещатель световой «Молния-12» «ВЫХОД»; источник резервного питания СКАТ 2400P20
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Оценка не проводилась (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения	

	допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130, п.4.3-4.13, таблица 1	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130, п.5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2-11.4 таблица 1	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130, п.7.1, 8.1	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130, п. 6.6.1,6.7.10-6.7.14, таблица 6.12	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130, п. 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11,4.4.12, 7.12.1-7.12.20	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130, п. 7.1-7.3, 7.5,7.6	выполняется

